


PRZEWODY:

- YATNBY 12020.8 / 2020.8 / 4020.8
- HD08 3x1.5 / HTT08111100 10x11
- YDT 2x2.5

<div>  <div> Instalacje Projektowanie Andrzej Pilecki </div> </div>			
Temat	Detekcja pożaru dla potrzeb systemu oddymiania System oddymiania		
Adres	ul. I Brygady 35 73-110 Stangard		
Projekt	Andrzej Pilecki-PISA 442/P/2005	09.2019	09.2019
Sprawdził	Zbigniew Kozak - ZAP/IE/0052/09	09.2019	09.2019
Rysunek	Rzut 1 piętra	N/r	